



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Смоленской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
города Смоленска

ул. Урицкого, д. 7, г. Смоленск, 214018, тел. факс 8(4812) 38-74-11
Телефон «доверия» 34-99-99

г. Смоленск
(место составления акта)

« 27 » марта 20 19 г.
(дата составления акта)
15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 27

По адресу/адресам: г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 23-А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 27 от «18» февраля 2019 года Носова Андрея Геннадьевича
начальника ОНД и ПР г. Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Смоленской области

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58
«Одуванчик» города Смоленска

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«12» марта	2019 г.	с 10 час.	00 мин.	до 16 час	00 мин.	Продолжительность 6 ч.
«14» марта	2019 г.	с 10 час.	00 мин.	до 13 час	00 мин.	Продолжительность 3 ч.
«27» марта	2019 г.	с 10 час.	00 мин.	до 15 час	00 мин.	Продолжительность 5 ч.

заполняется в случае проведения проверок, филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки

3 дня/14 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР г. Смоленска УНД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Баранова О.С.

«20» февраля 2019 года в 11 час. 20 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кочанов Александр Николаевич, старший инспектор ОНД и ПР
г. Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области; Фатеев
Алексей Николаевич, начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области
пожарной безопасности федерального государственного учреждения «Судебно – экспертное
учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по
Смоленской области» (ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Смоленской области»).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий – Баранова Ольга Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Второй этаж здания

1. Ступени и уклон наружной пожарной лестницы из группы № 3 не соответствует требованиям нормативных документов, (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), п. 24; ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», п. 4.6);

2. Ступени и уклон наружной пожарной лестницы из группы № 5 не соответствует требованиям нормативных документов, (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), п. 24, ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», п. 4.6);

3. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности, не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение кладовой расположенного возле кабинета заведующего), (Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 7.4. Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.6);

Первый этаж здания

4. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности, не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение кухни), (Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 7.4, Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.6);

5. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности, не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение прачечной), (Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 7.4. Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.6);

6. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности, не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение кладовой расположенного возле группы № 1), (Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 7.4, Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.6);

Общие мероприятия

7. Имеющаяся на объекте защиты декларация пожарной безопасности не уточнена, (Приказ МЧС Российской Федерации от 24 февраля 2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» п. 7).

Ответственный – И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 58 «Одуванчик» города Смоленска
Баранова Ольга Сергеевна.

(с указанием характера нарушений и ответственных лиц)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения

предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание от 27 марта 2019 года № 27/1/19, копия акта проверки работоспособности систем автоматической противопожарной защиты от 13 марта 2019 года № 15.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Баранова Ольга Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” марта 20 19 .

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)